

Ovlaštenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske za ocjenjivanje sukladnosti prema Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica po Rješenju: Klasa: UP/I-383-01/09-01/01, Urbroj: 526-03-01/1-09-2, od datuma: 31.05.2009. Ovlaštenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske za ocjenjivanje sukladnosti prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) po Rješenju: Klasa: UP/I-344-03/09-01/1, Ur.broj: 530-10-09-2, od datuma: 31.03.2009.

CERTIFIKAT

Broj: **LVD 30100018**

Proizvod: Grebenasta sklopka, Serija 4G

Tip/model: 4G10; 4G16; 4G25; 4G32; 4G40; 4G63; 4G80; 4G100; 4G200;

Komercijalni naziv: -

Podnositelj zahtjeva: Končar-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o., Borongajska cesta bb., Zagreb, Hrvatska

Proizvođač: Končar-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o., Borongajska cesta bb., Zagreb, Hrvatska

Propis: Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 101/2009)

Primijenjene norme: HRN EN 60947-3:2005 +A1:2005+A2:2008

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: 34/01561-3 od 2.01. 95, 34/01569-1 od 02.09. 96, 34/01570-1 od 2.09. 96, 34/1690 od 16.02. 99, 34/01571-1 od 2.09. 96. 34/01575-1 od 2.09. 96 34/01576-1 od 2.09. 96; 34/01577-1 od 15.10. 96.

Ispitni izvještaj izdan od: Končar- Institut za elektrotehniku d.d, Laboratorij za velike snage , Zagreb

Mapa predmeta: LVD – 007/8

ZAKLJUČAK:

Ovime se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima gore navedenih normi.

Napomena:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitanih uzoraka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i ispitanoj uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva.

Korisnik treba na proizvod uz C oznaku sukladnosti staviti evidencijsku oznaku tijela za ocjenu sukladnosti **NNO-1/09**.

Rok valjanosti:

Valjanost ovog certifikata može se osporiti ako je stariji od tri godine

Mjesto i datum:

U Zagrebu 13.04.2010.

Ocjenitelj

Katica Šimić, inž.

M.P.

KONČAR - Institut za
elektrotehniku d. d.
ZAGREB 12

Upravitelj SCERT-a

Rudolf Mileković, dipl.inž.